

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ



САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ

Саморегулирующийся нагревательный кабель “SAMREG”

Уважаемый покупатель!
Выражаем Вам признательность за покупку нашей продукции и просим Вас внимательно ознакомиться со следующими рекомендациями.

1. Назначение и область применения


Саморегулирующийся нагревательный кабель “SAMREG” применяется для обогрева трубопроводов различного назначения, установки систем антиобледенения кровли и водостоков, обогрева полов, открытых площадок. Номенклатура и технические характеристики кабеля указаны в Таблице 1.

Таблица 1

Назначение	Наименование	Мощность	Упаковка	Max допустимая t °C	Max t воздействия °C	Темп-ный класс
Обогрев трубопроводов (обычные среды)	SAMREG-16-2	M=16W	250 M/Roll	65	85	T6
	SAMREG-17-2	M=17W				
	SAMREG-24-2	M=24W				
	SAMREG-30-2	M=30W				
Обогрев внутри трубопровода	SAMREG-17HTM2-CT	M=17W	250 M/Roll	65	85	T6
Обогрев трубопроводов (обычные и взрывоопасные среды)	SAMREG-16-2CR*	M=16W	250 M/Roll	65	85	T6
	SAMREG-24-2CR*	M=24W				
	SAMREG-30-2CR*	M=30W				
Крыша без сосулек	SAMREG-30-2CR*	M=30W	250 M/Roll	65	85	T6
	SAMREG-40-2CR-UF	M=40W		85	100	T5

*Оболочка с защитой от UF-лучей

2. Устройство саморегулирующего нагревательного кабеля “SAMREG”



наружная полиолефиновая оболочка

оплетка из луженой медной проволоки

изоляция из эластомерного термопластика

полиэтиленовая оболочка

полупроводящая саморегулирующаяся матрица

медные жилы диаметром от 1,3 мм

Саморегулирующийся нагревательный кабель “SAMREG” представляет собой ленточный электрический нагреватель с параллельными проводниками. Греющая матрица наносится на луженые оловом медные шины, состоящие из большого количества скрученных проволок. Тепловыделяющим элементом греющего кабеля является сама матрица, меняющая тепловыделение по системе сертификации ГОСТ Р. Имеются сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности, сертификат соответствия системы ГОСТ Р.

3. Монтаж кабеля

Подключение нагревательного кабеля должен осуществлять только квалифицированный специалист-электрик. Нагревательный кабель должен быть заземлен в соответствии с действующими правилами ПУЭ, СНиП, ДБН. Нагревательный кабель запрещается подвергать механическому воздействию и напряжению. Необходимо предохранять изоляцию кабеля от повреждений.

При установке кабеля необходимо начертить план с указанием мест расположения муфт, холодного конца, направления укладки кабеля, отметить шаг укладки и мощность. Не рекомендуется укладывать кабель при температуре ниже -5 °С.

Запрещается включать неразмотанный кабель.

4. Меры безопасности

Установка и подключение системы кабельного обогрева должны проводиться в соответствии с:

- **Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Главгосэнергонадзор, Москва, 2001;**
- **Строительными нормами и правилами, СНиП 2.04.05-91, Госстрой России;**
- **Временными техническими требованиями к устройству специальных электроустановок с применением нагревательного кабеля, ВТТ КСО, 2003.**

Транспортировка и хранение нагревательного кабеля осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 51908-2002.

5. Гарантийные обязательства

Компания «ООО Системы кабельного обогрева «Альфа-проджект» предоставляет гарантию сроком на 5 лет со дня производства на саморегулирующий нагревательный кабель при условии соблюдения всех правил по установке и использованию в соответствии с действующими нормативами и требованиями.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя. Более подробная информация приведена в Гарантийном письме.

Гарантийный талон №

(саморегулирующийся нагревательный кабель "SAMREG")

Модель кабеля	Длина (метров)

В соответствии с п. ст. 14 закона о “Защите прав потребителей” кабели, вышедшие из строя вследствие действия непреодолимой силы или нарушения Покупателем (Пользователем) установленных в настоящем Паспорте правил, замене или денежной компенсации не подлежат. Ущерб, причиненный изделиям вследствие их неправильной установки и/или эксплуатации, возмещению не подлежит. Гарантийный срок - 5 лет с момента производства.

Компания-продавец

Название	Содержание	Сроки	Исполнитель	Средства	Результат
1. Разработка и внедрение системы автоматизации документооборота	Анализ текущих процессов документооборота, проектирование системы, разработка программного обеспечения, тестирование, внедрение.	1 квартал 2024 года	И.И. Иванов	100 000 руб.	Система внедрена, документооборот автоматизирован.
2. Проведение семинара по повышению квалификации сотрудников	Организация семинара, приглашение экспертов, проведение мероприятия.	2 квартал 2024 года	С.С. Сидоров	50 000 руб.	Семинар проведен, сотрудники повысили квалификацию.
3. Закупка нового оборудования для производственного цеха	Исследование рынка, выбор оборудования, оформление заказа, доставка, монтаж.	3 квартал 2024 года	А.А. Петров	250 000 руб.	Оборудование закуплено и установлено.
4. Проведение аудита финансовой отчетности	Планирование аудита, сбор документов, проведение аудиторских процедур, подготовка отчета.	4 квартал 2024 года	В.В. Власов	75 000 руб.	Аудит проведен, отчет подготовлен.
5. Разработка нового продукта	Исследование рынка, разработка концепции, проектирование, производство прототипа, тестирование.	1 полугодие 2025 года	М.М. Морозов	300 000 руб.	Прототип разработан, планируется запуск в производство.

Адрес _____

Ф.И.О Продавца

М.П. _____ Дата продажи _____

Телефон продавца (центра) _____

подпись продавца _____

Покупатель ознакомлен с условиями гарантии, правилами установки и эксплуатации.

Подпись Покупателя _____

Подпись ответственного лица, производящего монтаж _____

№ Лицензии